

№ 82-Э/_____ ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ

ТӨЛЕ БИ
Актіні толтыру орны

21.05.2019 ж.
Уақыты 7:50

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органның атауы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Төле би ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің номері мен датасы 06.05.2019 ж. № 82-Э

3. Тексеру жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
ШАНБАЕВ МЕДЕТХАН КЕРИМХАНОВИЧ - Бас маман
ТОГАЕВ АБЗАЛ САДУАКАСУЛЫ - Төлеби ауданы Төтенше жағдайлар бөлімінің аға инженері

4. Тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)
Төлеби ауданы әкімдігінің "№5 Бағлан "Төлеби балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны.

Тексерілетін объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:

Төлеби ауданы әкімдігінің "№5 Бағлан "Төлеби балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны, ТҮРКІСТАН, ТӨЛЕ БИ, Леңгір, Жастар (КӨШЕСІ), 12.

5. Тексеріс жүргізу мерзімі 08.05.2019 - 20.05.2019

6. Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі (қысқа фабула) Бұзушылықтар анықталды

Төлеби ауданы әкімдігінің "№5 Бағлан "Төлеби балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы
1	Өртке қарсы режим белгіленбеген;	П. 1 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
2	Өрт автоматикасын тіркейтін және жұмыс істеуін қадағалайтын журнал әзірленбеген;	П. 5 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
3	Мекеме қызметкерлері бастапқы өрт техникалық минимум бағдарламасынан өтпеген;	П. 12 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
4	Электр сымдарын қолдану барысында өрт қауіпсіздік ережелері бұзылған;	П. 67 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты

		өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
5	Ашық және ақауы бар электр розеткаларын пайдалануға жол берілген;	П. 68 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
6	Электр шамдарын қорғаныш плафондарынсыз қолдануға жол берілген;	П. 70 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Тексеру жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

Шошуба Аурдакөкпеу Әлімов аға инженері а.к. аға лей-п *Шошуба А.Толқын*

8. Тексеру субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Рух Рухомұрова Д. Ш

9. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Қосымша « ____ » парақта

« 21 » 05 2019 ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.

		өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
5	Ашық және ақауы бар электр розеткаларын пайдалануға жол берілген;	П. 68 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
6	Электр шамдарын қорғаныш плафондарынсыз қолдануға жол берілген;	П. 70 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Тексеру жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

Шошуба Аурдакөкпеу Әлімов аға инженері а.к. аға лей-п *Шошуба А.Толқын*

8. Тексеру субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Рух Рухметұова Д. ШИ

9. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Қосымша « ____ » парақта

«21» 05 2019ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.